



Landkreis Bad Kreuznach

Leistungsbeschreibung

20200604

Ausgeschrieben werden

Systemtrenner Typ B-Feuerwehr und Zubehör

Es handelt sich um mobile Systemtrenner gem. DIN 14 346 für die Feuerwehr zur Absicherung des Trinwasserleitungsnetzes gegen Rücksaugen, Rückfließen und Rückdrücken von Löschwasser aus dem Hydranten oder Standrohren.

Das notwendige Prüfset für Systemtrenner für die jährlich vorgeschriebene Prüfung.

Die Unterweisung/Schulung der Gerätewarte zum Prüfvorgang.

Spezifikationen:

Pos.	Anzahl	Produkt
1.0	??	Systemtrenner Typ B-FW <ul style="list-style-type: none">• Werkstoff Aluminiumlegierung eloxiert und Edelstahl• Ein- Ausgang Storzkupplung B• Eingang Storzkupplung B drehbar• Durchflussmenge mind. 1.600 l/m• Max. 2,0 kg• Herausnehmbares Sieb zur Reinigung Angebotener Hersteller/Modell
2.0	??	Prüfset Systemtrenner mit <ul style="list-style-type: none">• Transportkoffer• Blindkupplung Storz B mit Entwässerungshahn• Verbindungsschläuche• Feinmanometer 0-1 bar• Feindruckregler• Verschlussstopfen• Prüfbeschreibung/anweisung

3.0	??	Haltescheibe für Größe B <ul style="list-style-type: none"> Aus Kunststoff, Farbe grau
4.0	1	Schulung/unterweisung <ul style="list-style-type: none"> Prüfungsunterweisung von mind. 10 Gerätewarten im Katastrophenschutzzentrum Rüdesheim

Angebotsaufstellung

	Angebotspreis Titel 1, Netto	€
	Angebotspreis Titel 2, Netto	€
	Angebotspreis Titel 3, Netto	€
	Angebotspreis Titel 4, Netto	€
	Zzgl. Mehrwertsteuer	€
	Gesamt – Angebotssumme Brutto	€

Teilnahme zugesagt:

VG Kirner-Land

VG Lalo-Stromberg

VG Rüdesheim

VG Bad Kreuznach

VG Nahe-Glan in Klärung

WF Michelin - offen