

2021/VG/0029
Beschlussvorlage öffentlich

Gremium: Haupt- und Finanzausschuss VG (beschließend)	Sitzung am: 11.03.2021	Nr. der Tagesordnung: 3
---	----------------------------------	-----------------------------------

bereits beraten im:	am:
---------------------	-----

Betreff:
Erweiterung Anlagensteuerung Freibad Langenlonsheim

Begründung:

Bei einem Wasserschaden im Februar 2021 wurde festgestellt, dass die vorhandenen Warn- und Meldeeinrichtungen zwar ausgelöst haben, aber keinen erreicht haben, da die Anlage an keine Fernüberwachung angeschlossen ist. Im Zuge der Instandsetzungsarbeiten, macht es nun Sinn die Anlagensteuerung entsprechend zu erweitern. So dass im Notfall, direkt eine Meldung an die zuständigen Personen rausgeht. Weiterhin ist es in diesem Fall zusätzlich möglich die Anlage zur Verbesserung der Abläufe im Normalbetrieb zu erweitern. Speziell, die Anbindung der Chlorregeltechnik, zur effektiveren Führung des Betriebstagebuches. Durch die Erweiterung, wird sowohl die Betriebssicherheit als auch das Handling der Anlage im Normalbetrieb, deutlich verbessert. Die Kosten belaufen sich auf 4957,80 €, die durch den Haushaltsansatz gedeckt sind.

Beschlussempfehlung der/des (Orts-/Stadt-) Bürgermeister(s/in) / der Verwaltung:

Der Haupt- und Finanzausschuss beschließt die Anlagensteuerung zu erweitern und der Fa. Hermes den Auftrag zu erteilen.

Beratungsergebnis / Abweichende Beschlussfassung: <input type="checkbox"/> siehe Folgeseite				
Ausgearbeitet am:		durch: Bußmann, Stefan		
Gesehen: Orts-/Stadt- bürgermeister/-in	Verbandsvorsteher	FB-Leiter Finanzen	Bürgermeister	Fachbereichsleiter
Einstimmig <input type="checkbox"/>	Mit Stimmen- mehrheit <input type="checkbox"/>	<u>Beschlussergebnis</u> Ja Nein Enthaltung	Laut Beschluss- vorschlag <input type="checkbox"/>	Abweichender Beschluss (Folgeseite) <input type="checkbox"/>

I II III IV V

Anlage: