

2022/VG/0120
Beschlussvorlage öffentlich

Gremium: Ausschuss für Planen und Bauen VG)	Sitzung am:	Nr. der Tagesordnung:
---	--------------------	------------------------------

bereits beraten im:	am:
---------------------	-----

Betreff:
BHKW, Panorama-Bad

Begründung:

Wie bereits in der Haushaltsberatung dargelegt, ist das bestehende BHKW zur Wärmeversorgung im Panorama-Bad seit etlichen Jahren sehr störanfällig bzw. in vorliegend verbauter Form nicht funktionsfähig. Mehrere Reparaturversuche in der Vergangenheit erzielten keinen Erfolg.

Daher wurde das Ingenieurbüro PEC mit der Prüfung von Maßnahmen zur Anlagenoptimierung beauftragt.

Hierbei wurde festgestellt, dass größere Umbaumaßnahmen mit hohem finanziellen Aufwand erforderlich sind um das BHKW zu nutzen. Desweiteren wurde angeraten die Solarabsorberanlage zu erneuern, da diese so marode ist, dass bereits Rückstände hiervon im Filterkreislauf zu finden sind.

Das Ingenieurbüro PEC wird in der Sitzung anwesend sein um das Ergebnis der Überprüfung der Anlage sowie Alternativen hierzu vorzustellen.

Beschlussempfehlung der/des (Orts-/Stadt-) Bürgermeister(s/in) / der Verwaltung:

Der Ausschuss für Planen und Bauen beschließt die weitere Vorgehensweise bzgl. der Nutzung des BHKWs sowie der Solarabsorberanlage.

Beratungsergebnis / Abweichende Beschlussfassung: <input type="checkbox"/> siehe Folgeseite				
Ausgearbeitet am:	13.10.2022	durch:	Hermes, Yvonne	
Gesehen:	Verbandsvorsteher	FB-Leiter Finanzen	Bürgermeister	Fachbereichsleiter
Orts-/Stadt- bürgermeister/-in				
Einstimmig	Mit Stimmen- mehrheit	<u>Beschlussergebnis</u>		Laut Beschluss- vorschlag
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ja	Nein	Enthaltung
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
				Abweichender Beschluss (Folgeseite)

I II III IV V

Anlage: