

2021/VG/0156
Beschlussvorlage öffentlich

Gremium:	Sitzung am:	Nr. der Tagesordnung:
Verbandsgemeinderat Langenlonsheim-Stromberg (beschließend)	03.11.2021	

bereits beraten im:	am:
---------------------	-----

Betreff:
Mängelbeseitigung nach DEKRA-Prüfung 2019
Mängel der Kategorie 1 Grundschule Guldental

Begründung:

Bei der Elektro-Prüfung durch die DEKRA wurde an der Elektroanlage der Grundschule Guldental, sowie der Turnhalle erhebliche Mängel der Kategorie 1-3 festgestellt. Die Fa. Elektro Steffen aus Bad Kreuznach hat die Mängel der Kategorie 2 + 3 bereits unmittelbar nach Feststellung der Mängel durch die DEKRA behoben.

Für die Beseitigung der Mängel der Kategorie 1 hat die Fa. Elektro Steffen die Verteilungen gesichtet und einen Plan ausgearbeitet um die Verteilungen zu ertüchtigen bzw. zu überarbeiten.

Danach hat die Fa. Steffen zwei Angebote erstellt. Jeweils eines, für die Mängelbeseitigung am Zählerschrank und den Unterverteilungen in der Grundschule, sowie eines für den Umbau der Unterverteilung der Bühne in der Turnhalle. Dieses Angebot beinhaltet den Austausch des bestehenden Blechverteilers auf der Bühne der in einem Holzschrank untergebracht ist, durch einen Feldverteiler. Da die Mängel der Kategorie 2 +3 bereits durch die Fa. Elektro Steffen behoben wurden, hat der damals zuständige Techniker nur bei der Fa. Elektro Steffen Angebote eingeholt. Dies erfolgte auf Basis der Grundlage, das die Fa. Steffen entsprechend mit der Anlage vertraut ist.

Angebot Mängelbeseitigung am Zählerschrank und Unterverteilungen der GS Guldental
13.051,27 € brutto

Angebot Mängelbeseitigung und Umbau der Unterverteilung Bühne Turnhalle.
10461.54 € brutto

Beschlussempfehlung der/des (Orts-/Stadt-) Bürgermeister(s/in) / der Verwaltung:

Der Verbandsgemeinderat beschließt auf Grund der Dringlichkeit den Auftrag, zur Mängelbeseitigung am Zählerschrank und Unterverteilung der Grundschule Guldental in Höhe von **13.051,27 € brutto** und die Mängelbeseitigung und Umbau der Unterverteilung Bühne in Höhe von **10.461,54 € brutto** an die Fa. Elektro Steffen Bad Kreuznach zu vergeben.

Beratungsergebnis / Abweichende Beschlussfassung: ☐ siehe Folgeseite				
Ausgearbeitet am:		durch: Becker, Leonhard		
Gesehen: Orts-/Stadt- bürgermeister/-in	Verbandsvorsteher	FB-Leiter Finanzen	Beigeordneter	Fachbereichsleiter
Einstimmig	Mit Stimmen- mehrheit	<u>Beschlussergebnis</u>		Laut Beschluss- vorschlag
☒	☐	Ja	Nein	Enthaltung
				☒
				Abweichender Beschluss (Folgeseite)
				☐

I II III IV V

Anlage:6

Folgeseite

Gremium: Verbandsgemeinderat Langenlonsheim-
Stromberg

Sitzung am: 03.11.2021

TOP: 4 (öffentlich)

Betreff: Mängelbeseitigung nach DEKRA-Prüfung 2019
Mängel der Kategorie 1 Grundschule Guldental

Beigeordnete Dapper antwortet Ratsmitglied Klaus Mohr auf seine Frage, wie oft eine Überprüfung erfolgt, dass dies jährlich der Fall ist. Der Sicherungskasten für den Bühnenbereich ist auf dem Stand von 1964 und wird nicht kontrolliert.

Es wurde nur ein Angebot abgegeben.