

Beschlussprotokoll

Gremium: Werkausschuss VG

Sitzung am: 07.12.2022
(öffentlich)

TOP: 4

Betreff: Mitteilungen

Die Kanalbauarbeiten im Neubaugebiet „Auf den acht Morgen“ in Windesheim sind abgeschlossen.

Anfrage:

Im Feuerwehrausschuß sei über eine Kostenbeteiligung der Werke für die Anschaffung einer Pumpe (Mobile Abwasser Pumpanlage Typ AVS 550TS 67) für den Hochwasserschutz (Sportgelände/Bahnseitengraben) gesprochen worden. Wie ist der Stand hierzu?

Antwort:

Seitens der Werke wird eine Kostenbeteiligung für die Anschaffung einer Pumpe abgelehnt.

Zum Schutz der KA ist die Pumpe nicht erforderlich.

Das Gelände östlich des Bahnseitengrabens ist als Überschwemmungsgebiet ausgewiesen. Bei Hochwasser der Nahe wird über Schieber der Auslauf des Bahnseitengrabens geschlossen. Die angrenzende Fläche soll das aus dem Graben ankommende Wasser aufnehmen.

Der Bahnseitengraben wird zu 2/3 mit Außengebietszuflüssen belastet. Demnach sind 5 Außengebiete mit einer Fläche von ca. 130 ha über das Regenüberlaufbauwerk RUE-E 2 an den Bahnseitengraben und ein Außengebiet mit einer Fläche von ca. 190 ha direkt an den Bahnseitengraben angeschlossen.

Hierüber wurden u.a. der VG-Wehrleiter und sein Stellvertreter in einem Gespräch am 19.01.21 informiert.

Bei der Förderleistung der genannten Pumpe (rd. 130 l/s) im Verhältnis allein zur genehmigten Ablaufmenge aus dem Entlastungsbauwerk E 2 sowie der KA (rd. 7.000 l/s) ist deren Leistung völlig unzureichend.

Sonstiges:

Wie aus dem Ausschuß gewünscht, wird dem Gremium der Bericht des Gewässerschutzbeauftragten für den ZV Abwasserbeseitigung Guldenbachtal zur Kenntnis gegeben.

Der Bericht wird mit dem Protokoll dieser Sitzung verschickt.