B E S C H L U S S P R O T O K O L L

Gremium:	Werkausschuss VG	Sitzung am:	19.04.2023
Sitzungsort:	Sitzungssaal des Rathauses der Verbandsgemeinde, Naheweinstraße 80, 55450 Langenlonsheim	Sitzungsdauer:	17:00 - 17:10 Uhr

---

1. [X] öffentliche Sitzung von TOP 1 bis 3 [ ] nichtöffentliche Sitzung von TOP bis

2. Sitzungsteilnehmer siehe Folgeseite

3. Der Vorsitzende eröffnet die Sitzung und stellt fest, dass ordnungsgemäß eingeladen wurde. Außerdem stellte er die Beschlussfähigkeit fest. Herr Cyfka beantragte trotz Einhaltung der Einladungsfrist, die Dringlichkeit der Sitzung zu beschließen. Dieser Beschluss wurde einstimmig gefasst.

4. Einwendungen gegen die letzte Niederschrift vom 08.03.2023 wurden
   [ ] erhoben (siehe Anlage) [X] nicht erhoben
   Frau Denker wies darauf hin, dass ihre Anfrage in der Sitzung vom 08.03.2023 sich nicht nur auf die OG Daxweiler sondern auch auf die OG Seibersbach bezog, was nicht beantwortet wurde.

5. Es wurde die Änderung der Reihenfolge von Beratungsgegenständen durch einfachen Mehrheitsbeschluss

   [ ] beschlossen [X] nicht beschlossen

6. Die Ergänzung der Tagesordnung und Streichung von Beratungsgegenständen wurde mit einer Mehrheit von 2/3 der abgegebenen Stimmen des Werkausschusses

   [ ] beschlossen (siehe Anlagen) [X] nicht beschlossen

7. Weitere Angaben zum Ablauf der Sitzung (z.B. Unterbrechungen):

8. Das Ergebnis der Beratung ergibt sich aus den Anlagen 1 - 5, die Bestandteil dieses Protokolls sind.

9. Beschlossen laut Beschlussvorlage
   einstimmig: TOP 2
   mehrheitlich: TOP

10. Anlagen zu TOP: 1

Datum: 02.05.2023

Vorsitzender

Schriftführer

T E I L N E H M E R V E R Z E I C H N I S

Gremium:	Werkausschuss VG
Vorsitzender:	Bürgermeister Michael Cyfka
Sitzungstag:	19.04.2023
Sitzungszeit:	17:00 Uhr - 17:10 Uhr

Teilnehmer	A nwesend E ntschuldigt U nentschuldigt			anwesend von TOP bis TOP (wenn nicht gesamte Sitzung)
	A	E	U	
AUSSCHUSSMITGLIEDER				
Bürgermeister Cyfka, Michael	X			
Wirth, Udo		X		
Sinß, Petra	X			
Denker, Anke	X			
Ruhl, Achim	X			
Schwarz, Jürgen	X			
Gutenberger, Daniel	X			
Fröba, Tim	X			
Murschall, Egon	X			
Trödel, Oliver	X			
Kreuels, Susanna	X			
Antes, Claus	X			
Schwanke, Torsten	X			
Kreuzer, Marcel		X		
Kruskop, Werner	X			
Beratendes Mitglied WL Schimkus, Michael, zgl. als Schriftführer	X			
Beratendes Mitglied Wagner, Oliver	X			
Beratendes Mitglied Faier, Patrick	X			
Beratendes Mitglied Spiegel, Volker		X		wurde vertreten durch Hödtke, Nico
Beratendes Mitglied Hermes, Yvonne		X		
Beratendes Mitglied Hödtke, Nico	X			in Vertretung von Spiegel, Volker
Namen weiterer eingeladener/teilnehmender Personen				
Erste Beigeordnete Stern, Elke	X			
2. Beigeordneter Dapper, Claus-Werner		X		
3. Beigeordneter Dr. Coutandin, Jochen	X			

Herr Ackermann, öffentlicher Anzeiger
Herr Luth, Techn. Angestellter VG-Werke
Herr P. Schmitt, Fraktionsvorsitzender CDU

Anlage: 1

T A G E S O R D N U N G

Gremium:	Werkausschuss VG
Sitzungstag:	19.04.2023
Sitzungszeit:	17:00 Uhr - 17:10 Uhr

1. Abwasserreinigungsanlage Stromberg;
   Bekanntgabe einer Eilentscheidung

2. Abwasserreinigungsanlage Stromberg;
   Nachklärbecken, Erneuerung Räumerbrücke mit Antrieb;
   Auftragsvergabe

3. Mitteilungen

(öffentlich)	2023/VG/0039
Beschlussvorlage	
öffentlich	

Gremium:	Sitzung am:	Nr. der Tagesordnung:
Werkausschuss VG (zur Kenntnis)	19.04.2023	1

bereits beraten im:	am:

Betreff:
Abwasserreinigungsanlage Stromberg;
Bekanntgabe einer Eilentscheidung

Begründung:

Auf der Abwasserreinigungsanlage in Stromberg wurde am 19.03.2023 im Zuge der Routinekontrolle an der Nachklärung II ein Stillstand der Räumeinrichtung festgestellt.

Versuche die Räumeinrichtung über den Wasserspiegel zu bergen scheiterten, da sämtliche Hebeeinrichtungen abgerissen waren und eine Einschätzung über das Schadensausmaß ohne Entleerung des gesamten Nachklärbeckens nicht möglich war. Die Entleerung des Beckens musste unter gleichzeitiger Grundwasserabsenkung durchgeführt werden. Die Entleerung dauerte bis 27.03.2023 an.

Nach der vollständigen Entleerung und Reinigung des Beckens konnte das Schadensausmaß festgestellt werden. Sämtliche Räumschilder sind abgerissen, das Hauptdrehlager ist beschädigt, der Antriebsmotor hat stark schwankende Lastaufnahmen und die Räumerbrücke ist in sich verzogen.

Noch vor der Entleerung wurde Kontakt mit verschiedenen Fachunternehmen zur Notreparatur sowie Angebotserstellung für eine neue Räumeinrichtung (gesplittet aufgrund der langen Lieferzeiten) aufgenommen, sodass kurzfristig nach der Entleerung eine Begutachtung erfolgen konnte. Des Weiteren erfolge umgehend nach Feststellung des Schadens eine Meldung an die Maschinenbruchversicherung sowie die Überwachungsbehörde.
Am 12.04.2023 hat ein Gutachter des Versicherers eine Schadensaufnahme durchgeführt.

Nachklärbecken II

/3

Beschädigte Räumerbrücke und Räumeinrichtung

Abgerissene Bodenräumer

Durch den aktuellen Fachkräftemangel sowie „volle Auftragsbücher“ haben bedauerlicherweise einige Firmen die Begutachtung des Schadensbildes sowie Angebotserstellung abgelehnt. Bis dato wurden folgende Angebote zur Notreparatur des Bodenräumer sowie des Hauptdrehlager vorgelegt.

Firma	Ort	Notreparatur brutto
BaKa Tech - Kläranlagen Technik e.K.	30966 Hemmingen	14.577,50 €
Bieter 2	49632 Essen	16.303,00 €
Bieter 3	41812 Erkelenz	18.552,10 €
Bieter 4	48432 Rheine	35.216,38 €
Bieter 5	46342 Velen-Ramsdorf	70.186,20 €

Die Lieferzeit bei dem wirtschaftlichsten Bieter liegt bei 2 bis 3 Wochen. An dieser Stelle wird seitens des Verfassers nochmal ausdrücklich darauf hingewiesen, dass es sich um eine absolute provisorische Notreparatur handelt, da für die Erneuerung der Räumerbrücke Lieferzeiten von 20-60 Wochen! genannt wurden.

Aufgrund der umfangreichen Grundwasserabsenkung des Beckens in Verbindung mit der drohenden Gefahr von irreparablen Schäden an der umliegenden Bebauung bestand nach der technischen Klärung der Reparatur und Freigabe durch den Versicherer die Dringlichkeit der Auftragsvergabe.

Der Bürgermeister hat am 13.04.2023 im Benehmen mit den Beigeordneten, Frau Elke Stern, Herrn Claus-Werner Dapper und Herrn Jochen Coutandin, gemäß §48 GemO entschieden, den Auftrag dem wirtschaftlichsten Anbieter, der Firma BaKa Tech – Kläranlagen Technik e.K. aus 30966 Hemmingen, zum Angebotspreis von 14.577,50 € brutto zu erteilen.

Beschlussempfehlung der Verwaltung:

Der Werkausschuss nimmt die Eilentscheidung zur Kenntnis.

Beratungsergebnis / Abweichende Beschlussfassung: ☒ siehe Folgeseite					
Ausgearbeitet am:	13.04.2023		durch:	Wagner, Oliver	
Gesehen: Orts-/Stadt-bürgermeister/-in	Verbandsvorsteher		FB-Leiter Finanzen	Bürgermeister	Fachbereichsleiter
Einstimmig	Mit Stimmen-mehrheit	Beschlussergebnis Ja Nein Enthaltung		Laut Beschluss-vorschlag	Abweichender Beschluss (Folgeseite)
☐	☐			☐	☐

I II III IV V **Anlage: 3**

Folgeseite

Gremium: Werkausschuss VG Sitzung am: 19.04.2023

Top: 1 (öffentlich)

Betreff: Abwasserreinigungsanlage Stromberg;
Bekanntgabe einer Eilentscheidung

Der Werkausschuss nimmt die Eilentscheidung zur Kenntnis.

Die gestellten Fragen wurden von Herrn Wagner beantwortet.

2023/VG/0040

Beschlussvorlage

öffentlich

Gremium:	Sitzung am:	Nr. der Tagesordnung:
Werkausschuss VG (beschließend)	**19.04.2023**	**2**

bereits beraten im:	am:

Betreff:
Abwasserreinigungsanlage Stromberg;
Nachklärbecken, Erneuerung Räumerbrücke mit Antrieb;
Auftragsvergabe

Begründung:

Mit Bezug auf den unter Top 1 ausführlich erläuterten Schaden an der Räumerbrücke des Nachklärbeckens II auf der Abwasserreinigungsanlage in Stromberg ist die Räumerbrücke gänzlich zu ersetzen. Bis zur Erstellung der Vorlage lagen 6 annähernd vergleichbare Angebote zur Erneuerung der Räumerbrücke vor. Ein Bieter hat aufgrund von Lieferschwierigkeiten ein Angebot ohne Steuerung abgegeben. Für die Steuerung haben die jeweiligen Mitbewerber ca. 15tsd € veranschlagt. Die Angebotssummen sind der nachfolgenden Aufstellung zu entnehmen.

Firma	Ort	Räumer brutto	Lieferzeit	Material	Bemerkung
BaKa Tech - Kläranlagen Technik e.K.	30966 Hemmingen	140.268,87 €	17-18Wo	VA 1.4571	inkl. Zahnradantrieb
Bieter	46342 Velen-Ramsdorf	158.270,00 €	Frühjahr 2024	VA 1.4301	
Bieter	48432 Rheine	177.794,48 €	16-20Wo	VA 1.4301	Kran muss bauseits gestellt werden
		164.270,05 €	16-20Wo	Alu AlMg3	Kran muss bauseits gestellt werden
Bieter	41812 Erkelenz	197.897,00 €	20-60Wo	Stahl verzinkt	Kran muss bauseits gestellt werden
Bieter	*49632 Essen*	*137.802,00 €*	*24-32Wo*	*Stahl*	*Ohne Steuerung*

Im Wirtschaftsplan sind keine Ansätze für die o.g. Maßnahme vorhanden. Aufgrund der Dringlichkeit plädiert die Werkleitung an den Werkausschuss, einer außerplanmäßigen Ausgabe zuzustimmen und den Auftrag auf das wirtschaftlichste Angebot der Firma BaKa Tech-Kläranlagen Technik e.K. aus 30966 Hemmingen zu einer Auftragssumme von 140.268,87€ brutto zu erteilen.

Beschlussempfehlung der Verwaltung:

Der Werkausschuss beschließt, den Auftrag an den wirtschaftlichsten Bieter, die Firma BaKa Tech-Kläranlagen Technik e.K. aus 30966 Hemmingen zu einer Auftragssumme von 140.268,87€ brutto zu erteilen.
Der Werkausschuss beschließt eine entsprechende außerplanmäßige Ausgabe. Die Deckung erfolgt über nicht ausgeschöpfte Ansätze.

Beratungsergebnis / Abweichende Beschlussfassung: ☐ siehe Folgeseite					
Ausgearbeitet am:	13.04.2023		durch:	Wagner, Oliver	
Gesehen: Orts-/Stadt-bürgermeister/-in	Verbandsvorsteher		FB-Leiter Finanzen	Bürgermeister	Fachbereichsleiter
Einstimmig	Mit Stimmenmehrheit	Beschlussergebnis Ja	Nein	Enthaltung	Laut Beschlussvorschlag	Abweichender Beschluss (Folgeseite)
☒	☐				☒	☐

I II III IV V **Anlage: 4**

Beschlussprotokoll

Gremium: Werkausschuss VG	Sitzung am: 19.04.2023 (öffentlich)
TOP: 3 (öffentlich)	
Betreff: Mitteilungen	

Es lagen keine Mitteilungen vor.