

## ÖFFENTLICHER TEIL DES BESCHLUSSPROTOKOLLS

Gremium: Werkausschuss VG

Sitzung am: 16.05.2022

Sitzungsort: Sitzungssaal des Rathauses der  
Verbandsgemeinde, Naheweinstraße 80,  
55450 Langenlonsheim

Sitzungsdauer: 17:30 - 17:45 Uhr

- 
1.  öffentliche Sitzung von TOP 1 bis 5  nichtöffentliche Sitzung TOP 6
2. Sitzungsteilnehmer siehe Folgeseite
3. Der Vorsitzende eröffnet die Sitzung und stellt fest, dass ordnungsgemäß eingeladen wurde. Außerdem stellte er die Beschlussfähigkeit fest.
4. Einwendungen gegen die letzte Niederschrift wurden  
 erhoben (siehe Anlage)  nicht erhoben
5. Es wurde die Änderung der Reihenfolge von Beratungsgegenständen durch einfachen Mehrheitsbeschluss  
 beschlossen  nicht beschlossen
6. Die Ergänzung der Tagesordnung und Streichung von Beratungsgegenständen wurde mit einer Mehrheit von 2/3 der abgegebenen Stimmen des Werkausschusses  
 beschlossen (siehe Anlagen)  nicht beschlossen
7. Weitere Angaben zum Ablauf der Sitzung (z.B. Unterbrechungen):
8. Das Ergebnis der Beratung ergibt sich aus den Anlagen 1 - 7, die Bestandteil dieses Protokolls sind.
9. Beschlossen laut Beschlussvorlage  
einstimmig: TOP 1-4  
mehrheitlich: TOP ----
10. Anlagen zu TOP: 1, 2, 5

Datum: 20.05.2022

---

Vorsitzender

---

Schriftführer I (Sitzung)

## TEILNEHMERVERZEICHNIS

Gremium:	Werkausschuss VG
Vorsitzender:	Bürgermeister Michael Cyfka
Sitzungstag:	16.05.2022
Sitzungszeit:	17:30 Uhr - 17:45 Uhr

Teilnehmer	Anwesend Entschuldigt Unentschuldigt			anwesend von TOP bis TOP (wenn nicht gesamte Sitzung)
	A	E	U	

### AUSSCHUSSMITGLIEDER

Bürgermeister Cyfka, Michael	X			
Wirth, Udo	X			
Sinß, Petra	X			
Denker, Anke	X			
Ruhl, Achim		X		
Schwarz, Jürgen	X			
Gutenberg, Daniel	X			
Fröba, Tim		X		
Murschall, Egon	X			
Trödel, Oliver	X			
Kreuels, Susanna	X			
Antes, Claus	X			
Schwanke, Torsten	X			
Kreuzer, Marcel		X		
Kruskop, Werner		X		
Müller-Späth, Volker	X			in Vertretung von Kruskop, Werner
Beratendes Mitglied Werkleiter Schimkus, Michael	X			
Beratendes Mitglied Wagner, Oliver	X			
Beratendes Mitglied Faier, Patrick	X			
Beratendes Mitglied Spiegel, Volker	X			

### Namen weiterer eingeladener/teilnehmender Personen

Erste Beigeordnete Stern, Elke	X			
2. Beigeordneter Dapper, Claus- Werner		X		
3. Beigeordneter Dr. Coutandin, Jochen	X			

Frau Hölz, Fraktionsvorsitzende FDP

## TAGESORDNUNG

Gremium:	Werkausschuss VG
Sitzungstag:	16.05.2022
Sitzungszeit:	17:30 Uhr - 17:45 Uhr

### Öffentlicher Teil:

1. Ortskanalisation Windesheim, Neubaugebiet "Auf den acht Morgen";  
Abwassertechnische Erschließung, Auftragsvergabe
2. Ortskanalisation Dorsheim, Neubaugebiet "Kirchzeilen";  
Planung abwassertechnische Erschließung
3. Ortskanalisation Stromberg, Straßenteilausbau "Alte Steige";  
Aufdimensionierung Sammler, Ermächtigung zur Auftragsvergabe
4. Kläranlage Stromberg, Erweiterung der SPS mit Einbindung der Außenstationen,  
Auftragsvergabe
5. Mitteilungen

<b>2022/VG/0054</b>
<b>Beschlussvorlage</b> öffentlich

<b>Gremium:</b> Werkausschuss VG (beschließend)	<b>Sitzung am:</b> 16.05.2022	<b>Nr. der Tagesordnung:</b> 1
----------------------------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------

bereits beraten im:	am:
---------------------	-----

**Betreff:**  
**Ortskanalisation Windesheim, Neubaugebiet "Auf den acht Morgen";**  
**Abwassertechnische Erschließung, Auftragsvergabe**

**Begründung:** Die Ortsgemeinde Windesheim beabsichtigt die Erschließung weiterer Wohnbauflächen südlich des Friedhofs „Auf den acht Morgen“. Das Plangebiet umfasst ca. 69 Baugrundstücke (Einzelbebauung bzw. teilweise bis zu 6 Wohneinheiten möglich). Siehe Anhang: „Ausführungsplanung“. Die Entwässerung soll im Trennsystem erfolgen. Das häusliche Schmutzwasser soll über den neuen Schmutzwasserkanal an das vorhandene Hauptkanalnetz (Mischwasserkanal in der Kreuznacher Straße) angebunden werden. Das anfallende Niederschlagswasser wird über ein Regenwasserkanal südlich des Neubaugebietes „Im Haufen Morgen“ zu einem naturnah ausgebautem Wasserlauf geführt, über ein Regenrückhaltebecken zurückgehalten und gedrosselt über den „Dunsenberger Graben“ in Richtung Guldenbach abgeleitet. Eine Versickerung des anfallenden Niederschlagswasser ist aufgrund der vorhandenen Bodenverhältnisse nicht möglich. Teilbereiche der Straßenentwässerung in der „Kreuznacher Straße“ (Grabenentwässerung) werden ebenfalls über das Rückhaltebecken abgeleitet um die Mischwasserkanalisation in der Ortslage zu entlasten.

Ein entsprechender Erschließungsvertrag wurde zwischen den Verbandsgemeindewerken und der Ortsgemeinde abgeschlossen. Demzufolge werden die Kosten für die Planungsleistungen sowie die Erschließung direkt über die Ortsgemeinde abgerechnet und erscheinen demnach im Wirtschaftsplan nur nachrichtlich.

Die Werkleitung weist darauf hin, dass alle mit dieser Erschließung verbundenen verwaltungsseitigen Arbeiten (Planung, Baubegleitung, Abnahme, Abrechnung, Gewährleistungsüberwachung) zeitliche und personelle Kapazitäten bei den Verbandsgemeindewerken binden.

Die Kosten für die entwässerungstechnische Erschließung wurden auf 1.430.000€ brutto geschätzt.

Die Ausschreibung wurde am 07.04.2022 veröffentlicht. Die Submission erfolgt am 11.05.2022. Die Ergebnisse werden in der Sitzung durch Herrn Wagner vorgestellt.

Anlage: Ausführungsplanung

**Beschlussempfehlung der Verwaltung:**

Der Werkausschuss berät und beschließt, das wirtschaftlichste Angebot zu beauftragen.

<b>Beratungsergebnis / <del>Abweichende Beschlussfassung:</del></b> <input checked="" type="checkbox"/> siehe Folgeseite				
Ausgearbeitet am: 09.05.2022		durch: Wagner, Oliver		
<b>Gesehen:</b>				
Orts-/Stadt- bürgermeister/-in	Verbandsvorsteher	FB-Leiter Finanzen	Bürgermeister	Fachbereichsleiter
Einstimmig	Mit Stimmen- mehrheit	<u>Beschlussergebnis</u>		Laut Beschluss- vorschlag
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ja	Nein	Enthaltung
			<input checked="" type="checkbox"/>	<del>Abweichender Beschluss (Folgeseite)</del> <input checked="" type="checkbox"/>

# Werksausschuss Verbandsgemeinde Langenlonsheim-Stromberg

16.05.2022

## Tischvorlage zu Top 1

### Ortskanalisation Windesheim, Neubaugebiet "Auf den acht Morgen"; Abwassertechnische Erschließung, Auftragsvergabe

- Insgesamt lagen 3 Angebote zur Submission am 11.05.2022 vor.
- Die formale Prüfung erfolgte ohne Beanstandungen.
- Die Eignungsprüfung erfolgte ohne Beanstandungen, da die Unternehmen präqualifiziert sind bzw. die entsprechenden Eignungsnachweise gemäß VOB mit den Angebotsunterlagen eingereicht haben. Zudem sind die Unternehmen regional bekannt.
- Bei der rechnerischen, technischen und wirtschaftlichen Prüfung gab es bei dem Angebot Nr. 1 zum Nebenangebot Unstimmigkeiten. Unter anderem wurde dort eine Bodenvermörtelung anstatt Bodenaustausch für die Grabenverfüllung mit falschen Einheitspreisen aus dem Hauptangebot aufgeführt, diese wurden korrigiert und sind nachfolgendem Preisspiegel, mit der Darstellung der zu wertenden Summen aus dem Hauptangebot sowie den Nebenangeboten zu entnehmen.

### Preisspiegel Erschließung NBG Auf den Acht Morgen (WN-20-01\_1\_E) LV 01 Entwässerung

Nr. / Bezeichnung	Angebote:	Knebel Bau ... Nr.002	Bieter	Bieter	LV-Schätzpreis System
			Nr.001	Nr.003	
<b>LV 01 Entwässerung</b>		<u>866.602,70</u>	900.277,86	<u>1.029.034,51</u>	1.201.172,70
<b>1 Los Entwässerungsarbeiten</b>		<u>866.602,70</u>	900.277,86	<u>1.029.034,51</u>	1.201.172,70
01 Titel Baustelleneinrichtung, Verkehrssicherung		<u>165.392,77</u>	<u>10.298,48</u>	72.219,19	19.951,60
02 Titel Abbruch, Erdarbeiten		114.928,44	<u>205.840,96</u>	<u>12.866,05</u>	270.455,50
03 Titel Rohrleitungen, Schächte		379.238,44	<u>321.434,02</u>	<u>658.189,19</u>	228.798,42
04 Titel Hausanschlüsse, Aussengebietenentwässerung		<u>111.110,17</u>	163.713,19	<u>191.903,50</u>	190.728,14
05 Titel Rückhaltebecken, Wasserbauarbeiten		<u>151.389,46</u>	<u>96.520,58</u>	121.720,81	148.422,05
07 Titel Wegebauarbeiten		<u>28.940,00</u>	20.705,10	<u>10.223,80</u>	28.097,55
08 Titel Dokumentation		20.930,36	<u>49.894,41</u>	<u>18.389,42</u>	64.640,11
09 Titel Sicherung, Entsorgung		<u>7.358,66</u>	<u>100.811,92</u>	13.802,75	250.079,33
10 Titel Nebenangebote		<u>-112.685,60</u>	<u>-68.940,80</u>	-70.080,00	-
<b>Gesamtsumme</b>					
	<b>LV 01 Entwässerung</b>	<u>866.602,70</u>	900.277,86	<u>1.029.034,51</u>	1.201.172,70
	Nachlass auf Einzelleistung(en)				
	Nachlass auf LV				
	Nachlass auf LV in Prozent				
	<b>Gesamt, Netto</b>	<u>866.602,70</u>	900.277,86	<u>1.029.034,51</u>	1.201.172,70
	MwSt. (19,0 %)	164.654,51	171.052,79	<u>195.516,56</u>	228.222,81
	<b>Gesamt, Brutto</b>	<u>1.031.257,21</u>	<u>1.071.330,65</u>	<u>1.224.551,07</u>	<u>1.429.395,51</u>
	... % im Vergleich	<u>100,0 %</u>	103,9 %	<u>118,7 %</u>	138,6 %
	(Skontobetrag)				
	(Skonto in %)				
	(Gesamt, Brutto abzgl. Skonto)	<u>(1.031.257,21)</u>	<u>(1.071.330,65)</u>	<u>(1.224.551,07)</u>	<u>(1.429.395,51)</u>
	<b>Bestpreis</b>			<b>Höchstpreis</b>	

- Es mussten keine Angebote ausgeschlossen werden.
- Die Kostenberechnung betrug: 1.429.395,51 € brutto.

- Unter Berücksichtigung der Nebenangebote (Kronenberger Verfahren zur Grabenverfüllung und Nachlass bei gemeinsamer Vergabe mit dem Los 2 Straßenbau) ist das wirtschaftlichste Angebot Nr. 2 der Fa. Knebel Bau GmbH aus Bingen. Die Firma Knebel ist den VG-Werken bekannt und hat in Vergangenheit gute Leistungen bei verschiedenen Bauprojekten erbracht.

**Empfehlung der Werkleitung:**

Die Werkleitung empfiehlt den Auftrag an das wirtschaftlichste Angebot (Hauptangebot und Nebenangebot 1 und 2) des Bieters der Fa. Knebel aus Bingen zum Angebotspreis von 1.031.257,21 € brutto zu erteilen.

## Folgeseite

---

Gremium: Werkausschuss VG

Sitzung am: 16.05.2022

---

TOP: 1 (öffentlich)

---

Betreff: Ortskanalisation Windesheim, Neubaugebiet "Auf den acht Morgen";  
Abwassertechnische Erschließung, Auftragsvergabe

---

Anhand einer Tischvorlage die dem Beschlussprotokoll beigefügt ist, erläuterte der Vorsitzende die Ergebnisse.

Wirtschaftlichster Bieter ist die Fa. Knebel, Bingen mit einem Preis von 1.031.257,21 € brutto.

Es wurde einstimmig beschlossen, den Auftrag zur abwassertechnischen Erschließung des Neubaugebietes „Auf den acht Morgen“ der Fa. Knebel, Bingen, als dem wirtschaftlichsten Bieter zu erteilen.

## Beschlussvorlage öffentlich

2022/VG/0055

<b>Gremium:</b> Werkausschuss VG (beschließend)	<b>Sitzung am:</b> 16.05.2022	<b>Nr. der Tagesordnung:</b> 2
----------------------------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------

bereits beraten im:	am:
---------------------	-----

**Betreff:**  
Ortskanalisation Dorsheim, Neubaugebiet „Kirchzeilen“; abwassertechnische Erschließung, Auftragsvergabe Planungsleistungen

### Begründung:

Die Ortsgemeinde Dorsheim beabsichtigt die Erschließung eines Mischgebiet im Bereich der Burg-Layer-Straße (Ortsausgang Richtung Burg-Layen) „Kirchzeilen“. Das Plangebiet umfasst ca. 24 Baugrundstücke.



Die Entwässerung soll im Trennsystem erfolgen. Das Schmutzwasser aus dem Plangebiet wird über den vorhandenen Hauptkanal in der Burg-Layer-Straße abgeleitet. Das auf den Grundstücken sowie Verkehrsflächen anfallende Niederschlagswasser soll in einem Rückhaltebecken zurückgehalten und gedrosselt dem natürlichen Wasserkreislauf zugeführt werden. Eine Versickerung des anfallenden Niederschlagswasser ist aufgrund der vorhandenen Bodenverhältnisse nicht möglich. Als Flächen zur Errichtung des Rückhaltebeckens wurde seitens der Verbandsgemeindewerke das letzte Baugrundstück west-nördlich (blauer Kreis) bzw. nördlich auf der gegenüberliegenden Straßenseite (grünes Oval) vorgeschlagen. Da zwischen der Ortsgemeinde und den Verbandsgemeindewerken noch kein entsprechender Erschließungsvertrag vereinbart wurde, erfolgte vorab die Beauftragung der

Entwässerungsstudie über die Ortsgemeinde. Der Beschluss durch den Ortsgemeinderat erfolgte am 26.04.2022 einstimmig. Sobald sich der Bebauungsplan auf der Zielgerade befindet und der Erschließungsvertrag zwischen der Ortsgemeinde und den Verbandsgemeindewerken vereinbart wurde, sollen die Verbandsgemeindewerke Auftraggeber für die weiteren Planungs- und Bauleistungen werden.

Durch die Verbandsgemeindewerke erfolgte am 07.03.2022 eine Honoraranfrage für die Planung der entwässerungstechnischen Erschließung zuzüglich einer vorab zu erstellenden Entwässerungsstudie (Machbarkeitsstudie zur Sicherstellung der Entwässerungsmöglichkeit). Insgesamt wurden drei Ingenieurbüros angefragt. Die Frist zur Einreichung der Angebote verstrich am 16.03.2022. Drei Angebote lagen zur Angebotseröffnung vor. Die gewerteten Angebotssummen sind nachfolgend aufgeführt:

Alle Summen brutto	tiefbautechnisches Büro Barth/Wallhausen	Bieter 2	Bieter 3
Entwässerungsstudie	5.584,05€	6.147,54€	6.797,28€
Ing. Honorar entwässerungstechnische Erschließung	48.776,28€	53.952,65€	51.328,37€
Abzüglich Rabatt bei gem. Beauftragung mit Straßenbau	-1.190,00€	-	-
Verrechnung Entwässerungsstudie bei Umsetzung der entwässerungstechnischen Erschließung	-5.584,05€	-	-
<b>Wertungssumme</b>	<b><u>47.586,28€</u></b>	<b><u>60.100,19€</u></b>	<b><u>58.125,65€</u></b>

Die Verbandsgemeindewerke empfehlen den Auftrag auf das wirtschaftlichste Angebot, des tiefbautechnischen Büros Barth aus Wallhausen zu erteilen.

### Beschlussempfehlung der Verwaltung:

Der Werkausschuss berät und beschließt das tiefbautechnische Büro Barth aus Wallhausen mit den Planungsleistungen zur entwässerungstechnischen Erschließung gemäß HOAI in Höhe von 47.586,28€ zu beauftragen.

Beratungsergebnis / Abweichende Beschlussfassung: <input checked="" type="checkbox"/> siehe Folgeseite				
Ausgearbeitet am: 09.05.2022		durch: Wagner, Oliver		
Gesehen:	Verbandsvorsteher	FB-Leiter Finanzen	Bürgermeister	Fachbereichsleiter
Orts-/Stadt- bürgermeister/-in				
Einstimmig	Mit Stimmen- mehrheit	<u>Beschlussergebnis</u>		Laut Beschluss- vorschlag
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ja	Nein	Enthaltung
				<input type="checkbox"/>
				Abweichender Beschluss (Folgeseite) <input checked="" type="checkbox"/>

## Folgeseite

---

Gremium: Werkausschuss VG

Sitzung am: 16.05.2022

---

TOP: 2 (öffentlich)

---

Betreff: Ortskanalisation Dorsheim, Neubaugebiet "Kirchzeilen";  
Planung abwassertechnische Erschließung

---

Der Ortsgemeinderat Dorsheim hat in der Sitzung am 26.04.2022 das Tiefbautechnische Büro Barth mit der Studie zur Entwässerungsplanung beauftragt. Der Werkausschuss stimmte einstimmig dieser Auftragserteilung zu und empfiehlt den Abschluss des erforderlichen Kostenübernahmevertrages.

<b>Beschlussvorlage</b> öffentlich	<b>2022/VG/0056</b>
---------------------------------------	---------------------

<b>Gremium:</b>	<b>Sitzung am:</b>	<b>Nr. der Tagesordnung:</b>
Werkausschuss VG (beschließend)	16.05.2022	3

bereits beraten im:	am:
---------------------	-----

**Betreff:**  
**Ortskanalisation Stromberg, Straßenteilausbau "Alte Steige";**  
**Aufdimensionierung Sammler, Ermächtigung zur Auftragsvergabe**


**Begründung:**

Aufgrund eines Starkregenereignisses im Sommer 2021 wurde ein Teilbereich (ca. 60m) der Straße „Alte Steige“ massiv beschädigt und unterspült.



Die Stadt Stromberg hat bereits die Sanierung der Straße in dem Teilbereich beschlossen. Die Baugrunduntersuchungen sowie Vermessungen wurden bereits durchgeführt. Die Ergebnisse wurden in der 18. Kalenderwoche 2022 vorgelegt.

Auf Grundlage einer hydraulischen Berechnung aus 2016 wurde festgestellt, dass der Hauptkanal in dem Teilbereich bzw. zwei weitere Haltungen hydraulisch zu sanieren sind. Mit Beschluss des Werkausschusses der ehem. VG Stromberg vom 18.02.2016 wurde die Sanierung bis auf Weiteres bzw. bis zur Erneuerung der Verkehrsanlage durch die Stadt verschoben, da die Standsicherheit, Betriebssicherheit und Dichtheit derzeit nicht gefährdet war.



Die hydraulische Sanierung in dem Teilbereich wird gemeinsam mit der Straßenerneuerung (öffentlich > losweise Vergabe) ausgeschrieben. Aufgrund der Gefällestrecke wird an dem Kreuzungspunkt „Binger Straße“ / „Alte Steige“ ein Energieumwandlungsbauwerk errichtet, um die Fließgeschwindigkeit zu reduzieren, da derzeit Differenzen im Gefälle von über 100‰ bestehen. Die Maßnahme befindet sich derzeit in der Entwurfsplanung. Die Planungsleistungen werden durch die Verbandsgemeindewerke in Eigenregie erbracht. Die Kosten für die hydraulische Sanierung werden nach derzeitigem Stand auf 70.000€ brutto grob geschätzt. Die Sanierung der weiteren Haltungen erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt in Verbindung mit einem möglichen Straßenvollausbau gemeinsam mit der Stadt.

Die Ausschreibung/Submission soll im Juni/Juli erfolgen. Da zwischen der geplanten Submission und der damit verbundenen Beauftragung keine Werkausschusssitzung vorgesehen ist, empfiehlt die Werkleitung den Bürgermeister in Absprache mit der Werkleitung zur Auftragsvergabe zu ermächtigen und den Auftrag auf das wirtschaftlichste Angebot zu erteilen.

**Beschlussempfehlung der Verwaltung:**

Der Werkausschuss berät und beschließt, den Bürgermeister in Absprache mit der Werkleitung zur Auftragsvergabe zu ermächtigen und das wirtschaftlichste Angebot zu beauftragen.

Beratungsergebnis / Abweichende Beschlussfassung: <input type="checkbox"/> siehe Folgeseite				
Ausgearbeitet am: 09.05.2022		durch: Wagner, Oliver		
Gesehen: Orts-/Stadt- bürgermeister/-in	Verbandsvorsteher	FB-Leiter Finanzen	Bürgermeister	Fachbereichsleiter
Einstimmig <input checked="" type="checkbox"/>	Mit Stimmen- mehrheit <input type="checkbox"/>	<u>Beschlussergebnis</u> Ja    Nein    Enthaltung		Laut Beschluss- vorschlag <input checked="" type="checkbox"/>
				Abweichender Beschluss (Folgeseite) <input type="checkbox"/>

I II III IV V

Anlage: 5

Keine Folgeseite

<b>Beschlussvorlage</b> öffentlich	<b>2022/VG/0057</b>
---------------------------------------	---------------------

<b>Gremium:</b>	<b>Sitzung am:</b>	<b>Nr. der Tagesordnung:</b>
<b>Werkausschuss VG (beschließend)</b>	<b>16.05.2022</b>	<b>4</b>

bereits beraten im:	am:
---------------------	-----

**Betreff:**  
**Kläranlage Stromberg, Erweiterung der SPS mit Einbindung der Außenstationen, Ermächtigung zur Auftragsvergabe**

**Begründung:**

Auf der Abwasserreinigungsanlage in Stromberg läuft derzeit das Prozessleitsystem über einen normalen handelsüblichen PC, der bereits seit 7 Jahren im Dauerbetrieb läuft (die Anlage ist für diesen Einsatz nicht ausgelegt!). Bei dem Betriebssystem des PC handelt es sich um Windows 7, für das keine Programmupdates mehr zur Verfügung gestellt werden. Zudem sind die Lizenzen für das Prozessleitsystem zu erneuern.

Die Außenstationen im Einzugsgebiet der Abwasserreinigungsanlage in Stromberg verfügen bis auf die Pumpstation in Seibersbach nicht über eine Fernwirktechnik. Demnach gibt es faktisch kein Alarm bei einer Funktionsstörung. Störungen an den beiden Pumpwerken in Schweppenhausen „Bahnhofstraße“ und in Seibersbach „Poststraße“ werden jeweils durch Anwohner gemeldet, sofern die Blinkleuchte auf dem Schaltschrank gesichtet wird. Die Steuerungen der Außenstationen, die lediglich nur vor Ort reguliert werden können, sind in einem historischem Zustand, die einer Modernisierung bedürfen. Zudem muss berücksichtigt werden, dass teilweise für die verbauten Komponenten keine Ersatzteile mehr auf dem Markt verfügbar sind.

Um die Betriebssicherheit zu erhöhen und die personell umfangreichen Kontrollfahrten zu reduzieren, soll auf der Abwasserreinigungsanlage ein Server errichtet werden. Die Außenstationen sollen mit neuer Regeltechnik und LTE-Mobilfunkverbindung zum Prozessleitsystem auf der Abwasserreinigungsanlage ausgestattet werden.

Demzufolge wurde mit der Fa. IP Steuerungstechnik ein Maßnahmenkatalog ausgearbeitet um folgende Anlagen auf den aktuellen Stand zu bringen.

Abwasserreinigungsanlage Stromberg: Errichtung PLS-Server mit Update der Lizenzen des Prozessleitsystems und Einbindung der Außenstationen in das System.

RÜB Dörrebach: Anbindung LTE Modul + Erneuerung Steuerung.

RÜB Daxweiler: Anbindung LTE Modul + Erneuerung Steuerung + Höhenstandsmessung (Radar) im Becken.

Pumpstation Seibersbach: Anbindung LTE Modul + Erneuerung Steuerung + Höhenstandsmessung (Radar)

Pumpstation Seibersbach mit RÜB: Anbindung LTE Modul + Erneuerung Steuerung

Pumpstation Schweppenhausen „Bahnhofstraße“: Anbindung LTE Modul + Erneuerung Steuerung + Höhenstandsmessung (Radar) + Schaltschrank außen (da Außenhülle defekt)

Für die Maßnahme sind 125.000€ brutto veranschlagt. Da die Firma IP Steuerungstechnik bereits auf der Abwasserreinigungsanlage die vorhandene Prozessleittechnik installiert und

programmiert hat, ist es aus Sicht der Werkleitung notwendig und sinnvoll, den Auftrag ohne umfangreiches Vergabeverfahren an die Firma IP Steuerungstechnik zu erteilen, da es keinen Sinn ergibt ggf. mit einem aus dem Wettbewerb augenscheinlich und auf den ersten Blick „günstigeren Angebot“ in die „Programmiersprache“ der Fa. IP Steuerungstechnik einzugreifen.

**Beschlussempfehlung der Verwaltung:**

Der Werkausschuss berät und beschließt, die Firma IP Steuerungstechnik mit den Leistungen zu beauftragen, da die vorhandene Prozessleittechnik bereits durch das vorgeschlagene Unternehmen erfolgte und demzufolge entsprechende Synergieeffekte erzielt werden und die Betriebssicherheit um ein vielfaches erhöht wird.

Beratungsergebnis / Abweichende Beschlussfassung: <input type="checkbox"/> siehe Folgeseite				
Ausgearbeitet am: 10.05.2022		durch: Wagner, Oliver		
Gesehen: Orts-/Stadt- bürgermeister/-in	Verbandsvorsteher	FB-Leiter Finanzen	Bürgermeister	Fachbereichsleiter
Einstimmig  <input checked="" type="checkbox"/>	Mit Stimmen- mehrheit  <input type="checkbox"/>	<u>Beschlussergebnis</u> Ja    Nein    Enthaltung	Laut Beschluss- vorschlag  <input checked="" type="checkbox"/>	Abweichender Beschluss (Folgeseite)  <input type="checkbox"/>

I II III IV V

**Anlage: 6**

Keine Folgeseite

## Beschlussprotokoll

---

Gremium: Werkausschuss VG

Sitzung am: 16.05.2022  
(öffentlich)

---

TOP: 5

---

Betreff: Mitteilungen (öffentlich)

---

Der Vorsitzende informierte darüber, dass am 05.05.2022 der Spatenstich zur Errichtung der Photovoltaikanlage auf dem Gelände der KA Langenlonsheim erfolgte. Die Bauzeit zur Errichtung der Anlage soll vier bis sechs Wochen betragen. Die Arbeiten sollen spätestens im Juli abgeschlossen sein. Die Ausschussmitglieder werden zur Inbetriebnahme eingeladen.